



ExdⅡBT4 **LNG用**

韓国防爆電磁弁

高い安全性、高い信頼性を保証します。

KOSHA認定

韓国産業安全衛生
公団認定

国際規格に適合した
技術的基準に合格



認証基準
雇用労働部告知 第2010-36号

流体制御用電磁弁

LNG用

YS201□□□□□□□□□□X139

EXPLOSION PROTECTION STRUCTURE

Certificate No.
11-AV4BO-0196X

Model No.
AS331KH (AS331JH)

Classification
ExdⅡBT4



certified by KOSHA
MADE IN JAPAN



■ 防爆仕様

構造	造	耐圧防爆構造(ExdⅡBT4)
外部導線引込方式		電線管耐圧ねじ結合式
定格		連続
コイル絶縁耐熱クラス		クラスH
適用電圧	※注1	AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、 AC110V(60Hz)、AC220V(60Hz)、DC24V、DC100V
周囲温度	※注2	60℃
型式検定合格番号		11-AV4BO-0196X
耐圧防爆構造		KOSHA(韓国)

注1)詳細仕様は、別途ご確認願います。注2)シート材質がNBRのとき最大50℃となります。
備考)本仕様は、使用条件により異なります。

■ 本体仕様

使用流体	LNG
使用圧力範囲	※注3 0~0.35MPa
内部漏れ	Max.0.5cm ³ /min
Cv値	4.1(1/2B), 5.5(3/4B)
流体温度	0~60℃(FKM), -17℃~50℃(NBR)

注3)供給圧力を0.01MPa以下で使用する場合は、ご相談ください。

甲南電機株式会社®

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル
大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル
西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル
国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195
千葉営業所 ☎043-305-1401
北海道出張所 ☎011-792-7451
名古屋営業所 ☎052-581-6541
金沢営業所 ☎076-233-1411
高松営業所 ☎087-835-0411
広島営業所 ☎082-568-0071
北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

URL=<https://www.konan-em.com/>

2015.08
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
2015.10-2版(D6)-K